

## 2.pielikums

### ŠĶELDAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Kurināmā koksnes šķeldas iegāde 2022./2023.gada vajadzībām”

ID nr. AIZKRS/2022/4

<b>Prognozētais kopējais saražotais siltumenerģijas daudzums 2022./23.g. apkures sezonā*</b>		
Kalna iela 1 A	1000	MWh
Uzstādītā katla efektivitāte, Y, %	85	%
<b>Koksnes šķeldas prasības:</b>		
Klase	SM2	
<3,15 mm	Ne vairāk kā 10 % no kopējā apjoma	
>150 mm	Nav pieļaujams	
Garums, mm	10 – 100	
Mitruma pakāpe	Līdz 55%	
Miza	Līdz 10%	
Bez puvuma, saglumējuma pazīmēm	Līdz 1%	
Skaidas	Līdz 5%	
Zemākais sadegšanas siltums	MJ/kg ~4.8	
Pelnu saturs	Līdz 5 %	
Aizliegts saturēt	Akmens, smilts, sniegs vai ledus, metāla u.c. svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, pelnu izvades sistēmu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus.	
<b>Kurināmā piegāde notiek Kalna ielā 1A, Aizkraukles pagastā un veicama 48 stundu laikā pēc apkures katlu uzraugošās personas paziņojuma.</b>		
<b>Pakalpojuma izpildes laikā kurināmā piegādes apjoms var atšķirties no plānotā apjoma atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības.</b>		